

## ДГУ Дизельные генераторные установки

для филиалов АКБ «НАМКORBANK»

№	филиалы	Яккасарой	Ургенч	Богишамол
	место установки	г. Ташкент	г. Ургенч	г. Самарканд
<b>Требования к техническим параметрам</b>				
	название параметров	технические показатели		
1		Мощность		
1,1	резервная (максимальная)	100 кВа / 80 кВт	65 кВа / 52 кВт	80 кВа / 64 кВт
1,2	минимальная	75 кВа / 60 кВт	50 кВа / 40 кВт	65 кВа / 52 кВт
2	Двигатель:	PERKINS / IVECO / RICARDO		
2,1	модель производство	Италия/Англия/Германия/Турция		
2,2	количество цилиндров	4-6 цилиндров	4 цилиндров	4 цилиндров
2,3	объём двигателя, не более	4,5 литра	3 литра	3,5 литра
2,4	тип топлива	дизельный	дизельный	дизельный
2,5	расход топлива при макс работе, не более	15 литр/час	10 литр/час	12 литр/час
2,6	охлаждение	водяное	водяное	водяное
2,7	впрыск топлива	инжекторный, прямой		
2,8	обогреватель	подогрев блока двигателя		
3	АВР (автоматический ввод резерва)			
3,1	тип	трёхфазный, автоматический AVR		
3,2	время срабатывания АВР, секунд	5-7 секунд		
3,3	шкаф	металлический		
4	Альтернатор (генератор)			
4,1	производство	Италия/Англия/Германия/Турция		
4,2	напряжение	230/400 V		
4,3	частота	50 HZ		
4,4	авторегулирование напряжения, +/-	0,5%		
4,5	класс защиты	IP23/H		
5	шумоизоляция	не более 50 децибел	не более 60 децибел	не более 70 децибел
6	кожух	всепогодный, звуконепроницаемый		
7	подушки антивибрационные	не менее 8	не менее 4	не менее 6
8	модуль управления	с системой дистанционного мониторинга и управления		
9	топливный бак	не более 300 литров	не более 150 литров	не более 200 литров
10	размеры(в кожухе), не более:			
а	длина, мм	2 800	2 300	2 500
б	ширина, мм	1 350	1 200	1 300
в	высота, мм	1 800	1 800	1 800
г	вес, кг	2 500	2 200	2 400
условия поставки				
11	Поставщик/Продавец обязан за свой счёт:			
а	осуществить предпродажную подготовку (проверка всех узлов и агрегатов) оборудования;			
б	доставку оборудования до места назначения по Республике Узбекистан;			
в	монтаж, инсталляцию и запуск оборудования;			
г	предварительный общий инструктаж уполномоченного лица Покупателя по эксплуатации и обслуживанию оборудования;			
д	предоставить паспорт, сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации оборудования;			
е	гарантию на оборудование минимум на 1 000 (одна тысяча) моточасов или 12 месяцев со дня приёмки оборудования Покупателем (первого запуска оборудования);			
ж	обеспечить периодическое техническое обслуживание и ремонт сертифицированными специалистами компании Производителя/Поставщика после гарантийный период за счёт Покупателя.			