

№	ТЗ по 15-20 Квт UPS (ИБП)
1	Производства: не Узбекистан
2	Кол-во: 3 шт 15 Квт, 2 шт 20 Квт
3	Срок службы аккумуляторов: не менее 5 лет
4	Срок гарантии: ЮПС не менее 2 года
5	Наличие сервисного центра
6	Возможность проведение пуско-наладочных работ
7	Вход/выход: 1-фазный
8	UPS подключиться к персональным компьютерам
9	Наргузка: 50%
10	Время работы аккумуляторов: 5-10 мин.