

**Технические требования
на Дизельные генераторные установки (ДГУ)
для установки в филиалах АКБ «HAMKORBANK»**

Требования к техническим параметрам		
№	название параметров	технические показатели
1	Мощность (min-max):	80 кВа - 90 кВа / 64 кВт – 72 кВт
2	Двигатель производства	Южная Корея/Германия/Турция
2,1	количество цилиндров	4-6 цилиндров
2,2	тип топлива	дизельный
2,3	охлаждение	водяное, антифриз
2,4	впрыск топлива	инжекторный, прямой
2,5	обогреватель	подогрев блока двигателя, систем запуска
3	АВР (автоматический ввод резерва)	трёхфазный, автоматический AVR
3,1	время срабатывания АВР	не более 10 секунд
4	Альтернатор производства	Италия/Англия/Германия/Турция/Южная Корея
4,1	напряжение	230/400 V
4,2	частота	50 HZ
4,3	авторегулирование напряжения, +/-	0,5-1,5%
4,4	кожух	всепогодный, звуконепроницаемый
5	модуль управления	с системой дистанционного мониторинга и управления
6	размеры(в кожухе), не более:	
6,1	длина, мм	3 000
6,2	ширина, мм	1 500
6,3	высота, мм	2 200
7	вес, кг	1 600
условия поставки		
8	Поставщик/Продавец обязан за свой счёт:	
А	осуществить предпродажную подготовку (проверка всех узлов и агрегатов) оборудования;	
Б	доставку оборудования до места назначения по Республике Узбекистан;	
В	монтаж, инсталляцию и запуск оборудования;	
Г	предварительный общий инструктаж уполномоченного лица Покупателя по эксплуатации и обслуживанию оборудования;	
Д	предоставить паспорт, сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации оборудования;	
Е	гарантию на оборудование минимум на 2 (два) года или 1 000 (одна тысяча) моточасов с момента первого запуска оборудования, в зависимости от, что наступит раньше;	
Ж	обеспечить периодическое техническое обслуживание и ремонт сертифицированными специалистами компании Производителя/Поставщика в после гарантийный период за счёт Покупателя.	

Контактные номера:

1. Равшан Ибрагимов +998934290122
2. Муроджон Атабоев +998943477737